


PLANTA BAIXA - PAVIMENTO INFERIOR
 ESCALA: 1/200
 Área: 936,55 m²


Hidrante nº 04 com:
 01 x Mangote semi rígido Tipo II, Diam. 32mm, comp. 30m
 01 x Chave de mangueira
 01 x Esquicho regulável
 01 x Adaptador Storz
 01 x Registro globo 1" 45°
 01 x Registro esfera

Hidrante nº 05 com:
 01 x Mangote semi rígido Tipo II, Diam. 32mm, comp. 30m
 01 x Chave de mangueira
 01 x Esquicho regulável
 01 x Adaptador Storz
 01 x Registro globo 1" 45°
 01 x Registro esfera



- BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA
- RESERVA DE INCÊNDIO
- SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO - TIPO 2º
- SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES - TIPO 1º
- SISTEMA MAGOTINHO
- DISPOSITIVO DE RECALQUE DUPLO
- DISPOSITIVO DE RECALQUE SIMPLES
- COLUNA
- SUBTERRANEO
- EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR PORTÁTIL DE ESPUMA MECÂNICA
- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC
- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ ABC
- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ ABC SOBRE RODAS
- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ CO2
- ACIONADOR MANUAL DE ALARME (BOTOEIRA)
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO
- PONTO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA DE ALTA CAPAC. - BL. AUTÔN. 110W - 2000 L
- PONTO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 3W - 100L
- SAIDA
- INDICATIVO DE SAIDA
- INDICATIVO DE FUGA - DIREÇÃO À SEGUIR
- INDICATIVO DE FUGA - DIREÇÃO À SEGUIR
- INDICATIVO DE FUGA - ESCADAS
- INDICATIVO PAVIMENTO
- TUBULAÇÃO SOBRE OU DESCE CONFORME INDICADO
- CENTRAL DE GLP
- INDICATIVO: PROIBIDO FUMAR
- BARRA ANTI PÂNICO
- SENSOR DE FUMAÇA
- SENSOR DE TEMPERATURA (70°C)
- PORTICO DE ACESSO DE VIATURAS
- VIAS DE ACESSO INTERNO
- ELEMENTOS CORTA FOGO
- PORTA CORTA FOGO
- INDICATIVO: PROIBIDO PRODUIZIR CHAMA
- INDICATIVO: CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO
- INDICATIVO: CUIDADO RISCO DE EXPLOÇÃO

PLANTA EXECUTIVA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA - ESCOLA PANTALEÃO THOMAZ		
	LOCAL: AV. FIORAVANTE FRANCIOSI – 82 – CENTRO – COXILHA/RS		
	DESCRIÇÃO: PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – PPCI		
	ESCALA: 1/200	ÁREA: 2.325,09 m²	PRANCHA: 02
	DESENHO: GABRIELA BIAZIN	DATA: 07/2022	
PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO		RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)	