



### LEGENDA

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo colha 2x40W
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Interruptor simples
- Interruptor duplo
- Interruptor tripo
- Quadro de distribuição

QUADRO DE CARGAS															
circ	LÂMPADAS				TOMADAS		CHUVERO	AR COND	OUTROS	TOTAL	DISJ.	COND.	FASE		
No	40	60	100	110	125	100	600	3.500	1CV	2CV	Watts	WATTS	AMP	mm <sup>2</sup>	RST
1			6			7	1				1.900	20	2,5	R	
2			8				3				2.600	25	4,0	S	
3			8				3				2.600	25	4,0	T	
4			4				4				2.800	25	4,0	R	
<b>Tot.</b>			<b>26</b>			<b>7</b>	<b>11</b>				<b>9.900</b>	<b>50</b>	<b>10,0</b>	<b>RST</b>	

VEM DA REDE PÚBLICA

QM

POSTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

ASSUNTO	PAVILHÃO INDUSTRIAL - ELÉTRICO			DATA DEZEMBRO/2019	
PRANCHA	PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO			VISTO	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA				
ENDERECO DA OBRA	COXILHA - RS			ÁREA 840m <sup>2</sup>	PRANCHA 01
				ESCALA 1 : 200	